



Zertifikat Nr.: 0002-4209

Antragsteller: VOLA A/S, Lunavej 2, DK- 8700 Horsens

vom: 16.08.1999

Gestützt auf das Reglement ZW 101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Ausflussventile

Bezeichnung: VOLA Seitenventile mit Ausläufen

Typen: KV4, KV4M, KV4L
KV10, KV10M, KV10L
HV5, HV5M, HV5L
Seitenventile: S50, S50M, S50L; S50D, S50DM, S50DL
Ausläufe: 090, 090A, 090B, 090G, 090H, 090I, 090V

DN: 1/2" PN: 10 tmax= 90°C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW 107/1 (01/16), EN 200 (2008)

Gültigkeit: 31.01.2021

Bemerkungen / Auflagen:

Armaturengeräuschgruppe: IB / IIB

Der Auftraggeber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser


Javier Fernandez
Leiter