

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1677

Utstedt: 19.10.2011

Fornyet: 06.10.2026

Gyldig til: 01.11.2031

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

VOLA 2500 ettgrepsblandere for horisontal montasje

er i samsvar med kravene i

› **EN 817**



Innehaver

VOLA A/S
Lunavej 2
8700 Horsens
Danmark

Produsent

VOLA A/S
Lunavej 2
8700 Horsens
Danmark

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

VOLA ettgrepsblandere for horisontal montasje, type 2500, 2500L og 2500M, med svingbart utløp type 090C, 090D og 090E.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

